

Siemkowice, dnia 21 listopad 2017 r.

Wykonawcy wszyscy

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siemkowicach”

Zapytanie do treści SIWZ

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o przedłużeniu terminu składania ofert, Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz 1579) Zamawiający udzielił odpowiedzi niniejszym pismem.

Treść zapytania:

1. W dokumentacji projektowej wymagają Państwo aby współczynnik przenikania ciepła dla okna wynosił $U_w = 0,8$ w/m²K dodatkowo okna mają być wyposażone w nawiewniki higrosterowalne. Po wysłaniu zapytań do producentów dostaliśmy odpowiedź iż przy zastosowaniu nawiewników nie otrzymamy takiego parametru. W trakcie montażu nawiewników niezbędna jest ingerencja w profil okna i oraz uszkodzenie uszczelki, która gwarantuje wymagany parametr. Proszę o informację czy w związku z zastosowaniem nawiewników zwiększycie bufor na współczynnik dla całego okna czy nastąpi rezygnacja z nawiewników aby otrzymać wymagany parametr?
2. Proszę o określenie koloru stolarki okiennej i drzwiowej?

Odpowiedzi.

1. Zamawiający dopuści stolarkę okienne z nawiewnikami o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m²K.
2. Stolarka okienna z zewnątrz kolor złoty dąb od wewnątrz biała, drzwiowa brązowa.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia przedmiar robót dotyczący wymiany pokrycia w budynku Szkoły Podstawowej. W pozycji 66 – Blachodachówka z blachy powlekanej przedmiaru było 97,02 m² a powinno być 759,552 m². W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót.

W/w odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

WÓJT
Zofia Kotyła
Zofia Kotyła