

Urząd Gminy Siemkowice (ePUAP)
Plac Wolności 1
98 – 354 Siemkowice

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu
załączonej informacji na okres 7 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu na wniosek Spółki ADMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Radoszewicach przy ul. Górki 14B, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Likwidację drenażu rozsączającego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1004/4 obręb Radoszewice (gm. Siemkowice) wykonanego z rury drenarskiej PVC o średnicy \varnothing 110 mm złożonego z 4 nitek o długości ca. 13 m.

Współrzędne geodezyjne likwidowanego drenażu:

Nazwa punktu	Współrzędna X	Współrzędna Y
A	5678288,79	6558614,12
B	5678287,13	5668621,06
C	5678274,24	6558617,64
D	5678276,97	6558610,90

2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego na działce o numerze ewidencyjnym 1006/3 obręb Radoszewice (gm. Siemkowice) o następujących parametrach:

- materiał rura PVC-U perforowana
- długość 4 × 14 m
- szerokość pola drenażowego 5,0 m
- średnica drenażu 110 mm
- pole powierzchni pola drenażowego 70 m²

Współrzędne geodezyjne pola drenażowego:

Nazwa punktu	Współrzędna X	Współrzędna Y
A	5678300,5	6558641,6
B	5678305,5	6558642,0
C	5678302,9	6558655,7
D	5678297,7	6558654,8

3. Usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego w Radoszewicach przy ul. Górki 14B poprzez drenaż rozsączający opisany w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,000125 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{d.\dot{s}.r} = 1,2 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.rok}} = 302,4 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- BZT₅ 25 mg O₂/l
- ChZT_{Cr} 125 mg O₂/l
- Zawiesiny ogólne do 35 mg/l

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj. „Operatem wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie budowy drenażu rozsączającego do wprowadzania ścieków socjalno-bytowych do ziemi – działka nr ewid. 1006/3 obr. Radoszewice; likwidację drenażu rozsączającego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 1004/4 obr. Radoszewice; na usługę wodną w zakresie wprowadzania ścieków socjalno-bytowych z zakładu produkcyjnego ADMAR do ziemi – działka nr ewid. 1006/3 obr. Radoszewice” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, **w miejscu:** 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. Nr 112, w godzinach 8⁰⁰-13⁰⁰, **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:
(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/